



RKK



Rheinländischer
Kälte- & Klimafachhandel

Oil Test

Öl-Test zur Bestimmung der Ölsorte in Klima- und Kälteanlagen.

Der Test für die Schmierstoff-Typ-Feststellung besteht aus einem Set, das erlaubt, den Schmierstoff-Typ in wenigen Sekunden zu bestimmen. Man kann den Test z. B. bei Anlagen verwenden, bei denen die Informationen über das verwendete Kompressoröl verloren wurden, oder um eventuelle Fehler zu vermeiden.

Der Öl-Test ist sicher und zuverlässig und lässt Sie Zeit und Geld sparen, da Sie keine teuren Tests in Laboratorien durchführen lassen müssen.

Anleitung: Sammeln Sie ca. 10 ml Kompressoröl der Kälte- oder Klimaanlage. Füllen Sie ca. 5 ml in die Flasche mit der grünen Kappe und dem blauen Fluid darin. Schrauben Sie die Kappe fest zu und schütteln Sie die Flasche für einige Sekunden. Falls die Flüssigkeit klar bleibt, ist das untersuchte Öl POE oder PAG.

Falls die Lösung getrübt ist, handelt es sich um Alkylbenzol-Öl oder Mineral-Öl.

Um zu bestimmen, ob es sich um ein Alkylbenzol-Öl oder Mineral-Öl handelt, füllen Sie 5 ml in die Flasche mit der grauen Kappe. Schließen Sie die Flasche und schütteln Sie sie für einige Sekunden. Falls das Fluid klar bleibt, ist das untersuchte Öl Alkylbenzol-Öl, falls nein, handelt es sich um Mineral-Öl.

Oil Test darf nur von Fachpersonal angewendet werden, das über eine persönliche Schutzausrüstung verfügt.



AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS